

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Аккредитованный орган по сертификации

**Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»**

РУП «Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж

тел. 226-42-19, факс 209-43-76

(Аттестат аккредитации № ВУ/112 085.01 от 10.08.2009)

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 04666

Дата регистрации 07 июня 2017 г.

Действителен до 07 июня 2022 г.

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "ДорХан 21 век – Селигер", Российская Федерация, 172730, Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, д. 57и и представленная на сертификацию под наименованием Блоки дверные наружные металлические (стальные) торговой марки "DoorHan" моделей: "ЭКО" (однопольные, глухие), "Премиум" (однопольные, глухие), "Комфорт" (однопольные, глухие), "Техническая стальная двухстворчатая дверь DoorHan" (однопольные и двухпольные, глухие и частично остекленные армированным стеклом и стеклом триплекс), выпускаемые по ГОСТ 31173-2003. Серийное производство**

код ОКП РБ - 25.12.10

код ТН ВЭД ТС- 7308 30 000 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ статья 5 п.п. 2.6, 4.2, 5.3, 7.3, 7.9;  
СТБ 2433-2015 п.п. 5.1.1 – 5.1.6.

**Заявитель (изготовитель, продавец)** Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан 21 век – Селигер", Российская Федерация, 172730, Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, д. 57и

код УНП -

**Сертификат соответствия выдан на основании:**

акт анализа состояния производства от 20.05.2016;

протоколов испытаний: №№ 458/2 – 461/2 от 04.11.2016, №№ 25/2, 26/2 от 24.01.2017

ИЦ управления сертификации и испытаний РУП "Белорусский институт строительного проектирования" Управления делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации

№ ВУ/112 1.0338; протоколов испытаний №№ 701, 702 от 11.04.2017

ИЦ ОАО "Стройкомплекс", аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0254; протоколов

испытаний №№ 99-2, 100-2 от 22.03.2017 ИЦ "БелСтройТест" НИЛСАиВБ РУП "Институт

БелНИИС", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290.

**Инспекционный контроль осуществляет** Орган по сертификации продукции и услуг "БелСертификат" РУП "Белорусский институт строительного проектирования" Управления делами Президента Республики Беларусь.

**Особые отметки** Классы по эксплуатационным показателям: безотказности – 5 класс; приведенному сопротивлению теплопередаче – Т2; водонепроницаемости – Д; воздухопроницаемости – А; сопротивлению ветровой нагрузке – А1; звукоизоляции – Б. Дверные блоки относятся к 4 классу по сопротивлению статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна; классу 4 по сопротивлению статическому скручиванию; классу 4 по сопротивлению удару мягким тяжелым телом; классу 4 по сопротивлению удару твердым телом. Сварные петли производства ООО "ДорХан 21 век – Селигер". Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

**Дополнительная информация**

Зам. руководителя аккредитованного  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор



И.Н. Павловец

И.П. Колюх

№ 0121154