

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ06.В.01013
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387085
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные стальные однопольные, тип FRU64-1L 60 и двери противопожарные стальные однопольные искронедающие, тип FRU64-1L 60 AS (габаритные размеры: высота - от 1500 до 2500 мм; ширина - от 700 до 1300 мм): сплошного сечения и с заполнением из жаростойкого стекла «TERMOGLASS EI60» (толщина 28 мм, Puertas Padilla S. L.) менее 25% от площади дверного проема в свету.

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости составляет EI 60 (ГОСТ Р 53307-2009).

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 21 с/ск-2014 от 03.03.2014 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0822 стр/ск/оп от 05.09.2013 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.03.2014 по 03.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Сазонова

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)

Ржанковский

А. В. Ржанковский

PUERTAS PADILLA, S.L.
С. I.F. 330.668.602
C/ General Moscardo, 4
30330 EL ALBUJON - CARTAGENA

