



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.К.0067

Срок действия с 10.11.2016г. до 10.11.2019г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ДорХан – Торговый Дом». ОГРН 1027739654700

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. Тел./факс: (495) 933-24-00, 440-10-31.

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан – Торговый Дом». ОГРН 1027739654700

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. Тел./факс: (495) 933-24-00, 440-10-31

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, оф.1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1156196035159.

Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Блок-контейнер DoorHan с утеплителем из минеральной базальтовой ваты плотностью не менее 115 кг/м³, толщиной не менее 80мм и обшивкой из стальных неокрашенных листов толщиной 0,5мм. ТУ5363-003-18897806-2016. Код ОКП 53 6330. Серийный выпуск.

наименование продукции, серийный выпуск или партии

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) табл.21, 22:

Степень огнестойкости блок-контейнера II;

Класс конструктивной пожарной опасности С0.

обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №К302 от 10.11.2016г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г.

Протокол испытаний №Д251 от 09.11.2016г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ5363-003-18897806-2016.

Сборные чертежи блок-контейнера DHMC-200-00-00-00СБ

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.С.Карпачева

№ **0000380**

Эксперт (эксперты)

подпись

О.Е.Карпова

Ф.И.О.